


消防許第 462-4 号
令和元年 12 月 26 日

京都のれん株式会社
代表取締役
村元 計紀 殿

消 防 庁 長 官



防災表示者登録について

令和元年11月25日付けで申請のありました消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第4条の4第1項第1号の登録については、下記のとおり登録します。

記

登録表示者	京都のれん株式会社
業種別	製造業、裁断・施工・縫製業
登録者番号	AE-②⑥-1261

防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 A0-R04-478 号
令和4年10月26日

京都のれん株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 村上 研一



令和4年10月26日付で受けました下記の防災物品等の
試験番号を 登録 しましたのでご通知します。

記

防災物品等の種類 :カーテン

商品名又は銘柄	登録の区分	試験番号	登録有効期限
防災シアリエステル	初回	A2220433	令和7年10月25日
		以下余白	

- 注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。
2 試験番号は登録時の試験番号を示す。
3 用紙が不足の時は別紙を付す。

防災性能試験結果明細書

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

日防試第 A0-R04-478 号
令和4年10月26日

京都のれん株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 村上 研



令和4年10月20日付で受けました試験試料の試験結果及び試験番号は
下記及び別紙「防災性能試験結果明細書2」のとおりです。

記

適合区分	洗たく等種類別の試験結果	洗たくなし	水洗い洗たく	ドライクリーニング*	温水浸漬
適合(イ)			適合	適合	適合

試験番号	A2220433
------	----------

物品の種類	カーテン	商品名 又は 銘柄	防災シリエステル
素材・混用率	ポリエステル 100%		
組織	平織	質量	108g/m ²
番手	ﾀﾝ 20/1	密度	ﾀﾝ 90/ｲﾝﾁ
	ｺｺ 20/1		ｺｺ 82/ｲﾝﾁ
備考	プリント加工		

防災性能試験結果明細書 2

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、
どん帳、舞台用幕、工所用シート〕

A0-R04-478

洗たく等の種類		洗たくなし							
測定項目	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目	炭化長	測定項目	接炎回数		
								適合基準 試験No.	3秒以下
1分 加熱	1	0	0	0	1	---	1	4	
	2	0	0	0	2	---	2	5	
	3	0	0	0	3	---	3	5	
着炎後 3秒 加熱	1	---	---	---			4	4	
	2	---	---	---			5	4	
洗たく等の種類		水洗い洗たく							
測定項目	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目	炭化長	測定項目	接炎回数		
								適合基準 試験No.	3秒以下
1分 加熱	1	0	0	0	1	---	1	4	
	2	0	0	0	2	---	2	3	
	3	0	0	0	3	---	3	3	
着炎後 3秒 加熱	1	---	---	---			4	4	
	2	---	---	---			5	3	
洗たく等の種類		ドライクリーニング							
測定項目	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目	炭化長	測定項目	接炎回数		
								適合基準 試験No.	3秒以下
1分 加熱	1	0	0	0	1	---	1	4	
	2	0	0	0	2	---	2	4	
	3	0	0	0	3	---	3	3	
着炎後 3秒 加熱	1	---	---	---			4	3	
	2	---	---	---			5	4	

注 * は、1分(2分)加熱で着炎が認められたが、着炎後3秒(6秒)加熱では着炎がないことを示す